



Пульт оператора, предназначенный для установки в доме оператора, удаленном от блока управления БЛУ-46 на расстояние не более 1 км с питанием 220В от сети переменного тока в доме оператора.

Примечание:

1. Монтаж цепей AVD1...AVD4 (XT2) выполнить проводом МГШВ-0,2 красного цвета.
2. Монтаж цепей CVD1...CVD4 (XT2) выполнить проводом МГШВ-0,2 черного цвета.
3. Монтаж цепей разъемов XT1 и XT3 выполнить проводом МГШВ-0,2 белого цвета.

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|----------|---------|
| | | | | СПТА2.390.345-03 Э4 | | | |
| Изм/Лист | № докум. | Подп. | Дата | Пульт оператора ПуЧ-28-03 Схема электрическая соединений | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Тоста | | | | | | |
| Пров. | Золотов | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | |
| Рук. разр. | Петров | | | | Лист | Листов 1 | |
| Н. контр. | | | | "СовТИГаз" | | | |
| Утв. | Лактионов | | | | | | |

| Поз. обозначение | Наименование | | Кол. | Примечание |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | |
| A1 | Звукоизлучатель 2-х тональный | 1 143-034 | | FARNELL |
| A2 | Клавиатура 3x4 84LSN-AB2-112-N | | 1 | ProSoft |
| A3 | Модуль индикации СТИГ5.103.076 | | 1 | |
| A4 | Модуль преобразования 220/12 СТИГ5.103.091 | | 1 | |
| Переключатели | | | | |
| SB1 | SPNO ITW (желтый) | 519-352 | 1 | FARNELL |
| SB2 | SPNO ITW (красный) | 519-327 | 1 | FARNELL |
| SB3 | SPNO ITW (зеленый) | 519-339 | 1 | FARNELL |
| SB4 | SPNO APEM | 146-240 | 1 | FARNELL (*) |
| SB5 | SPNO APEM | 146-240 | 1 | FARNELL (*) |
| VD1...VD4 | HLMP-D150 | 323-123 | 4 | FARNELL |
| | Корпус LED HOLDER | 232-336 | 4 | FARNELL |
| Соединительные жгуты | | | | |
| 1 | Жгут клавиатуры IDSS-7-D-7-C-G-R | | 1 | SAMTEC |
| (*) | Герметичный колпачок APEM (черный) | 150-211 | 2 | FARNELL |
| В комплекте | | | | |
| | Кабельный ввод BF-9 | 10 00 02 00 | 2 | |
| | Гайка кабельного ввода GM-9 | 52 08 02 00 | 2 | |
| | Заглушка кабельного ввода BL-9 | 52 01 01 00 | 1 | |
| СПТА2.390.345-03 ПЭ4 | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Госта | | | |
| Пров. | Золотов | | | |
| Рук. разр. | Петров | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | Лактионов | | | |
| Пульт оператора ПуУ-28-03 | | | Лит. | Лист |
| Перечень элементов. | | | | Листов |
| | | | | 1 |
| | | | "СовТИГаз" | |