



Примечание:

- 1. Связь с пунктом управления комплекса "НОСТ-4" осуществляется по 4-х(2-х)-проводной линии связи или по радиоканалу (14,0-170 МГц).
- 2. При использовании одного "СуперФлоу-ИЕТ", или "СуперФлоу-ИЕТ", или корректора объема газа SEVC-D концентратор сигналов КС-4С/1 не устанавливается.

СТИГ 1.132.019 Э1			Дата		Масса		Исполн.	
Комплекс "SUPER-TU-4"			Лист		Листов		Листов	
Схема структурная			Лист		Листов		Листов	
"СОВТИГ-03"			Лист		Листов		Листов	
Кодовый КИС-СТРСТУ-019 Э1в			Копировал		Формат А2			